

Общество с ограниченной ответственностью «Энергохимпром»

Юридический адрес: 603115 РФ, Нижний Новгород, ул. Ломоносова, д14А, кв.33
 Расчетный счет 40702810142000019888 в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
 БИК 042202603, к/с 3010181090000000603
 ИНН 5262330799 КПП 526201001 ОКПО 55850091 ОГРН 1165262050898
 Тел/факс: 8(83170)619338

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № XXX
 Антифриз теплоноситель для систем отопления «ТЕРМОPOINT-65»
 ТУ 2422-004-55850091-2016

Партия № XX
 Количество XXX т
 Дата производства 09/2017
 Дата отгрузки XX/09/2017
 Получатель:

Наименование показателя	Нормы ТУ 2422-004-55850091-2016	Установлено анализом
1. Внешний вид	Однородная подвижная окрашенная жидкость, без механических примесей	Соответствует
2. Плотность при температуре 20°C, г/см ³	1,040-1,130	1,075
3. Температура застывания, °C, не выше	Минус 65±2	Минус 65
4. Массовая доля воды, %, не более	40	32
5. Щелочность, см ³ , не менее	10	12,1
6. Вспеншиваемость: - объем пены, см ³ , не более - устойчивость пены, с, не более	50 5	40 4
7. Водородный показатель (pH) при 20°C, в пределах	7,0-11,0	7,51
8. Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² ·сут, не более: - медь, М1(ГОСТ 859) не более - латунь, Л68 (ГОСТ 2208) или Л63 (ГОСТ 931) - сталь 20(10) по ГОСТ 1050 - чугун, ЧН-190 или ГОСТ 1412-85, не более - алюминий, АК6М2 (ГОСТ 1583), не более - припой, ПОС-35 (ГОСТ 48-13-10-84)	0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4	0,15 0,11 0,08 0,075 0,15 0,23

Качество соответствует ТУ 2422-004-55850091-2016

Нач. лаборатории

